

10.1.2019

RAKENNUSTEN JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN PERUSKORJAUS

SAVUVAHINKO ASUNTO 2

Parvekkeiden vesieristystöiden yhteydessä tapahtui 10.1.2019 n. klo 8.30 savuvahinko asunnossa 2.

Parvekeoven kynnyksen alla oleva polyuretaanieristys syttyi palamaan ja savukaasut levisivät asunnon 2 sisäpuolelle.

Liekit sammutettiin välittömästi, kun vahinko havaittiin. Tämän jälkeen hälytettiin palokunta paikalle. Palokunta tarkisti vahinkopaikan ja totesi, että alkanut palo on saatu sammumaan ja tulipalon riskiä ei ole.

Asunnosta tuuletettiin savut pois ja Polygon Oy tekee asuntoon tarvittavat puhdistustoimenpiteet.

Lisätietoja

Jos teillä on jotakin kysyttävää asiaan liittyen, yhteyshenkilö on

- Valvoja Vesa Pesonen, puh. 050 348 4330 tai e-mail vesa.pesonen@sitowise.com

tai

- Työnjohtaja Heikki Kärkkäinen, puh. 045 607 2828 tai e-mail asoysavonnuija@pinnoituspekka.fi

Kysymyksiä voi esittää arkisin klo 8.00 – 16.00 välisenä aikana.

Rakentavin terveisin,
Sitowise Oy

Vesa Pesonen
Valvoja

